






Kėdainių rajono savivaldybės mero
2024 m. rugpjūčio d. potvarkio Nr. MP1-
priedas

SUDĖRINTA


Indikacinio laido kontrolės punktas



M1, M2 Prisijungimo principinė schema



M5 Dujų prapūtimo įtaiso įrengimo schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Simbolis	Aprašas
1	D2	Projektuojamas vidutinio slėgio PE dujotiekis
2	Sklypo ribos	Sklypo ribos
3	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona	Projektuojamo dujotiekio apsaugos zona
4	M1/P1	Mazgas/posūkis
5	X	Naikinami objektai
6	Atsikimimo vieta	Atsikimimo vieta

PASTABA: Požeminiai inžineriniai tinklai pavaizduoti pagal erdvinį duomenų tvarkytojų pateiktus duomenis per TIIS sistemą. Už požeminių inžinerinių tinklų tikslumą atsako juos išdavę erdvinį duomenų tvarkytojai.

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIS) plano teritorijai suteiktas Nr. TIIS1-20240523-031505

PASTABOS:

- Projektas parengtas pagal AB "Energinijos skirstymo operatorius" projektavimo užduotį Nr. 24ROU-272, išduotą 2024-04-23.
- Dujotiekio apsauginė zona 1 metras į abi puses nuo vamzdžio sienelės.
- Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“.
- Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.
- Susikirtimo vietose su ryšio linija ir kitomis komunikacijomis kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu (nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų).
- Asmenys, vykdančys žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiai inžinerinius tinklus eksploatuojančiai įmonei ir vietos savivaldybei.
- Sklypo savininkai įsipareigoja palikti laisvą priėjimą prie dujotiekio.

0	2024-06	STATYBAI.
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	ŽILINSKIS CO	
297411	PR	I
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vidutinio slėgio dujotiekio PL DN150 (inv. Nr. TK3221605) perklojimas į PE d160 dujotiekį DOKUMENTO PAVADINIMAS Dujotiekio pertvarkymo planas M 1:500 DOKUMENTO ŽYMUO 24/25-TDP-D.BR-01 LAPAS 1 LAPŲ 1