



OBJEKTO VIETA

**PROJEKTUOJAMŲ IR ESAMŲ STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:**  
 01 - Suskystintų naftos dujų grupės rezervuarų įrenginiai - projektuojama;  
 02 - Elektrinis išgarintojo įrenginys, projektuojama;  
 03 - Gamybinis pastatas, esamas.

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

- Sklypo riba
- Esami statiniai
- Projektuojamas dujotiekio vamzdynas butanas-propanas (mažo slėgio iki 350mbar)
- Dujotiekių apsaugos zona - ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdinių apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdinio sienelės
- Požeminių suskystintų naftos dujų rezervuarų apsaugos zonų ribos
- Suskystintų naftos dujų el. išgarintojo apsaugos zonų ribos

- PASTABOS:**
1. Projektas atliktas pagal išduotas Užsakovu techninę užduotį bei pagal UAB "Labena" išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 22/05, 2022-05-10d.
  2. Esant aptvertai teritorijai, SND požeminių įrenginių grupę aptverti nebūtina.
  3. Numatyti žeminimo kontūrą nuo tiesioginio žaibo ir elektrosstatinės indukcijos. Žeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė nei 10 Ohm.
  4. Nuo žeminimo kontūro išvesti ir įrengti gnybtų autocisternos žeminimui.
  5. Elektros valdymo spinta turi būti 15,0m atstumu nuo suskystintų dujų požeminių rezervuarų sienelės.
  6. Dujovežis turi privažuoti iki dujų rezervuaru ne didesniu nei 20m atstumu (pildymo žarnos ilgis maks. 25,0m ilgio).
  7. Inžinerinių tinklų atitides ir pakuos inžinerinių tinklus tikslinti vietoje, vykdat darbus.
  8. Su Užsakovu projektas suderintas.
  9. Trečiųjų šalių interai nepažeisti.

0	2022	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI	
Laida	Išleidytojas	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atest. Nr.		DP Inžinerija, MB El.p.: datu@dp.inzinerija.lt Tel. +370 60 650527	SND REZERVUARŲ ĮRENGINIŲ GRUPĖS IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJOTIEKIO ĮVADAS ADRESU LAUKO G. IA, SINGALIŲ K., JOSVAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
29038	PV	D. Pavlova	2022	BŪDINIO PAVADINIMAS
28041	PDV	D. Pavlova	2022	SKLYPO PLANAS SU DUJOTIEKIO TINKLAIS, M 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOCUMENTO ŽYMIO		Lapas Lapų
LT UAB "AGROŠILNAMIAI"		2022.05.06-PP-LD-B.02		1 1